



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001 ОКТМО 63701000

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»
Красина ул., д. 105, г. Балашов, Саратовская обл., 412316

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710021 от 23.04.2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Руководителя Органа инспекции


А.М. Новиков**Экспертное заключение****№ 4/26 В от 11. 02. 2021г.**

Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований воды подземных источников централизованного водоснабжения в Сельскохозяйственном обслуживающем потребительском кооперативе «Родник М. - Семеновка» (далее сокращ. СОПК «Родник М. - Семеновка»). по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка, ул. Первомайская, д. №1а

Основание для проведения инспекции: заявление вх. № 86 от 25.01.2021г. председателя СОПК «Родник М. - Семеновка» А. А. Киндерова, действующего на основании Устава.

Юридический адрес: 412352, Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка, ул. Первомайская, д. №1а.

Сведения об эксперте: врач по общей гигиене, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Чайчиц А.В., высшее медицинское образование (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, диплом АВС 0405926 от 27.06.1997 г.), стаж по специальности – 23 года, сертификат специалиста 1177180811447 от 02.04.18 г., сертификат специалиста 0164310268943 от 23.06.18 г.

Нормативная документация, на соответствии которой проведена инспекция:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Рассмотренные документы: протокол лабораторных исследований № 4 /95 В от 08.02.2021г., выполнен испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № RA.RU.21.HK90, внесённый в реестр аккредитованных лиц 27.08.2018 г.)

Содержание: 25.01.2021года, отобраны пробы воды подземных источников централизованного водоснабжения согласно заявления вх. № 86 от 25.01.2021г. председателя СОПК «Родник М. - Семеновка» А. А. Киндерова. Образцы проб воды отобраны из подземного источника централизованного водоснабжения (артезианская скважина) по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка, председателем СОПК «Родник М. - Семеновка» А. А. Киндеровым и доставлены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Пробы воды исследованы на микробиологические (3) показатели (Общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) и санитарно- гигиенически показатели: (40-показателей: (органолептические(4), обобщенные(6), органические(4), неорганические(26)).

По результатам рассмотрения протокола лабораторных исследований № 4/95 В от 08.02.2021г., можно сделать следующие выводы.

Вывод:

1) Результаты микробиологических, санитарно-гигиенических исследований образца воды подземных источников централизованного водоснабжения (артезианская скважина) по выполненным показателям: **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных исследований № 4/95 В от 08.02.21г.

Врач по общей гигиене, главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Балашовском районе»

А. В. Чайчиц